



Technická inšpekcia, a.s.

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika



Reg. No. 097/I-001

OSVEDČENIE č. 04879/1/2026-OSV-002

**o skúške vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

Dátum skúšky:	1.3.2026, 2.3.2026
Druh skúšky:	Typová skúška (§ 10 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)
Názov zariadenia:	Kiosková trafostanica
Typové označenie:	EH2
Zaradenie zariadenia:	elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1)
Výrobca:	ELEKTRO - HARAMIA s.r.o., Železničná 927, 900 55 Lozorno
Žiadateľ o vydanie osvedčenia:	ELEKTRO - HARAMIA s.r.o., Lozorno 927, 900 55 Lozorno
Podklady na vydanie osvedčenia:	Inšpekčný záznam č. 04879/1/2026-IZ-002
Základné technické údaje:	uvedené na druhej strane OSV č. 04879/1/2026-OSV-002

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

Zariadenie je v zhode s konštrukčnou dokumentáciou typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

Výrobca bude informovať Technickú inšpekciu, a. s. o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.


Toto osvedčenie sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia.

Platnosť osvedčenia: na dobu neurčitú (*) viď druhá strana)

V Bratislave, dňa: 03.03.2026

za Technickú inšpekciu, a. s.

Ing. Jozef Kamzík
riaditeľ pracoviska Bratislava



Základné technické údaje:

Sústava: 3/AC/50Hz/22000V/IT – prívod z verejnej distribučnej siete
3/PEN/AC/50Hz/420V/230V/TN-C – rozvádzač NN
3/N/PE/AC/50Hz/420V/230V/TN-S – vlastná spotreba

- Menovité napätie na strane VN: do 35kV
- Menovité napätie na strane NN: do 800V
- Frekvencia: 50Hz
- Menovitý výkon transformátora: do 2x2.500 (2x3.150)kVA
- Kompenzácia transformátora naprázdno: do 32kVAr
- Menovitý prúd prípojnic NN: do 4500A
- Menovitý dynamický prúd rozvádzača NN: min. 30kA
- Krytie min. IP23D
- VN rozvádzač: modulárne, kompaktné
- NN rozvádzač: max. 2x14ks odpínač do 630A
- Vonkajšia dĺžka trafostanice: 5.660 mm
- Vonkajšia šírka trafostanice: 4.910 mm
- Výška trafostanice (od okolitého terénu): 2.710mm
- Hĺbka zapustenia do zeme: 700 mm
- Celková výška trafostanice: 3410 mm
- Ochrana pred bleskom: oceľová armatúra, EMG tienenie
- Ochrana pred prepätím: na strane NN (LVA440, SPD)

Používané transformátory: ELPRO-ENERGO,
BEZ Transformers,
Schneider Electric,
SGB-SK,
Trafo CZ,
ABB,
SIEMENS,
LEMI Trafo, a.i.

Používané VN rozvádzače: Schneider Electric,
SIEMENS,
ABB,
EFASEC,
ORMAZABAL,
EATON

Používané NN rozvádzače: ELEKTRO – Haramia



(*) Osvedčenie sa vydáva na dobu neurčitú. Platnosť osvedčenia je podmienená

- a) Zmenou noriem použitých pri posudzovaní**
- b) Zmenou na zariadení / výrobku**
- c) Zmenou údajov výrobcu (názov, adresa)**