



monte pbs ing s.r.o.

Štefánikova 1408/58
905 01 Senica
mobil: +421 905 344 745
e-mail: info@montepbs.sk
www.montepbs.sk

Profesia
Profession

Protipožiarna bezpečnosť stavby Firesafety of construction

PBS

Zoznam dokumentácie / List of documentation

Číslo No.	Dokument Document	Revízia / Revision			
		01	02	03	04
001	Technická správa				
002	Pôdorys				
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					

Status / Status

04			
03			
02			
01			
00	03/2026	1. vydanie	Roman Ravas
Rev.	Dátum	Popis zmeny	Projektant
Rev.	Date	Description	Designer

Zákazka / Job

Názov projektu Project name	Trafostanica EH8C - Typový projekt Suchý transformátor		
Miesto stavby Location of construct.			
Stavebník Investor			
Stavebný objekt Building object	Trafostanica	Pečiatka, podpis Stamp, signature	Zväzok Pack
Stupeň dokumentácie Project Stage			
Zodpovedný projektant Responsible designer	Roman Ravas		
Dátum Date	30.03.2026		
Číslo Zákazky Contract No.	26_033b		

Obsah

1	Úvod	2
2	Stavebno-technické riešenie	2
3	Základná charakteristika stavby	2
4	Požiarne úseky, požiarne riziko, stupeň požiarnej bezpečnosti, veľkosť požiarneho úseku	3
5	Požiadavky na stavebné konštrukcie	3
6	Únikové cesty	3
7	Zásobovanie vodou na hasenie požiarov	4
8	Hasiace prístroje	4
9	Zariadenia pre protipožiarny zásah	4
10	Odstupové vzdialenosti	4
11	Vetranie	5
12	Vykurovanie	5
13	Elektroinštalácia	5
14	Trvalá dodávka elektrickej energie	5
15	Výpočtový model	7

Použité skratky

BPR	- bez požiarneho rizika
HK	- horľavá kvapalina
HP	- hasiaci prístroj
NN	- nízkonapäťový
NP	- nadzemné podlažie
NÚC	- nechránená úniková cesta
OTZ	- otvorené technologické zariadenie
PBS	- požiarne bezpečnosť stavby
PÚ	- požiarne úsek
SPB	- stupeň požiarnej bezpečnosti
TRO	- trieda reakcie na oheň podľa STN EN 13501
VN	- vysokonapäťový
VZT	- vzduchotechnický
ŽB	- železobetón

č. revízie	00	01	02	03	Strana
Dátum	03/2026				1 z 8

1 Úvod

1.1 Predmet riešenia

Kiosková trafostanica (Bloková transformovňa) určená pre inštaláciu rozvodného zariadenia vysokého/nízkeho napätia so suchým transformátorom.

1.2 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti

PBS je riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z. a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy uvedené na konci technickej správy.

1.3 Všeobecné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Stavba si musí na čas určený technickými špecifikáciami zachovať svoju nosnosť a stabilitu. Objekt musí umožniť bezpečnú evakuáciu osôb a vecí z horiaceho alebo požiarom ohrozeného objektu alebo jeho časti na voľné priestranstvo, alebo do iných požiarom neohrozených priestorov. Musí brániť šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými PÚ vo vnútri objektu, na iný objekt. Musí umožniť účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení požiaru a hasiacich prácach.

2 Stavebno-technické riešenie

Prefabrikovaný ŽB skelet z vodostavebného betónu, ktorý pozostáva z obvodových stien, vane + priestor pre VN a NN káble a stropného panelu.

Povrch obvodových stien môže byť z vnútornej strany upravený vápennou omietkou, z vonkajšej strany minerálnou omietkou (alternatívy: kabrincový obklad, vymývané omietky, hliníkový obklad a pod.). Strecha s atikou je z vonkajšej strany natretá viacerými vrstvami UV náteru a vodo-odpudivou omietkovou zmesou.

Výplne stavebných otvorov: dvere hliníkové, žalúziové otvory hliníkové.

3 Základná charakteristika stavby

Klasifikácia stavby	Výrobná stavba (§1 ods.1j) vyhl. MVSR č.94/2004 Z.z.)
Požiarné podlažia	1.NP
Požiarna výška	0,0m
Konštrukčné prvky	Zvislé nosné a požiarné deliace prvky sú druhu D1. Vodorovné nosné a požiarné deliace prvky sú druhu D1.
Konštrukčný celok	Nehorľavý (samostatný, staticky nezávislý)

č. revízie	00	01	02	03	Strana
Dátum	03/2026				2 z 8

4 Požiarne úseky, požiarne riziko, stupeň požiarnej bezpečnosti, veľkosť požiarneho úseku

Požiarne úsek	Využitie priestoru	SPB	Spôsob určenia SPB	Ekvivalentný čas trvania požiaru T_{aue} /min/	Súčiniteľ p_1	Spôsob určenia požiarneho rizika	Poznámka
N1.01	Trafostanica	I.	Tab.2 STN 92 0201-2	5,0	1,40	Výpočet	BPR

Dovolená plocha PÚ sa neurčuje, PÚ je BPR.

5 Požiadavky na stavebné konštrukcie

5.1 Všeobecné požiadavky

Stabilita požiarnych konštrukcií nesmie byť závislá od stability konštrukcií s nižšou požiarou odolnosťou.

PDK musia v celej svojej ploche okrem stavebných otvorov spĺňať kritériá požiarnej odolnosti.

5.2 Strešný plášť, obvodové steny

Základová vaňa z monolitického ŽB - požadovaná požiarne odolnosť z vnútornej strany $R_{15}(i-o)$ je dosiahnutá krytím ťahovej výstuže

Obvodové nosné steny z monolitického ŽB - požadovaná požiarne odolnosť z vnútornej strany $REW_{15}(i-o)$ je dosiahnutá krytím ťahovej výstuže.

Stropná doska - strešný plášť z nosnou funkciou strechy z monolitického ŽB - požadovaná požiarne odolnosť zo spodnej strany $REW_{15}(i-o)$ je dosiahnutá krytím ťahovej výstuže.

Všetky zvislé nadzemné konštrukcie sú navrhnuté na požiaru odolnosť REI_{30} z oboch strán. Strešný plášť je navrhnutý na požiaru odolnosť REI_{90} . Dokladované posudkom stanovenia požiarnej odolnosti v zmysle STN EN 11992-1-2 Navrhovanie betónových konštrukcií na účinky požiaru. Vypracoval: Ing. Martin Ihring, STATIK.SK spol. s r. o.; dátum vyhotovenia: 01/2025.

6 Únikové cesty

Do objektu nie je navrhnutý prístup osôb. Obsluha a údržba sa vykonáva priamo z exteriéru cez otvárateľné stavebné otvory.

č. revízie	00	01	02	03	Strana
Dátum	03/2026				3 z 8

7 Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

Požiarny úsek	Potreba vody na hasenie požiarov podľa STN 92 0400 /1.s ⁻¹ /	Poznámka
N1.01	0,0	PÚ BPR. Hasenie vodou neprípustné.

Vnútrotný požiarny vodovod sa nenavrhuje, hasenie vodou je neprípustné.

8 Hasiace prístroje

Samostatný objekt trafostanice bez obsluhy s pôdorysnou plochou najviac 20m² stačí vybaviť HP len v čase prítomnosti obsluhy - obsluha si ho privezie zo sebou - **CO₂ (snehový) 5kg v počte 2ks.**

HP musia mať preukázanú skúšku elektrickej vodivosti na napätie vyššie ako 1000V podľa STN EN 3-7 + A1 a STN EN 60060-1.

9 Zariadenia pre protipožiarny zásah

Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah.

Prístupová komunikácia nemusí byť vybudovaná k objektu trafostanice, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké, alebo ak sa nachádza v ťažko prístupnom alebo na odľahlom mieste.

Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,0m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.

Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5m a výšku najmenej 4,5m.

Nástupná plocha nemusí byť navrhnutá, nakoľko požiarna výška stavby je menšia ako 9,0m.

Vnútrotné zásahové cesty nie sú navrhnuté, podľa §84 vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z. sa pre objekt nepožadujú.

Vonkajšie zásahové cesty nie sú navrhnuté, podľa §86 vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z. sa pre objekt nepožadujú.

10 Odstupové vzdialenosti

10.1 Všeobecne

K zamedzeniu prenosu požiaru z objektu jeho požiarne otvorenými plochami a padajúcimi časťami konštrukcií horiaceho objektu na iný objekt, skládku, voľné sklady horľavých látok, prípadne voľne vedené rozvody, ktoré môžu šíriť požiar, je nutné zachovať potrebnú odstupovú vzdialenosť.

č. revízie	00	01	02	03	Strana
Dátum	03/2026				4 z 8

10.2 Požiadavky pre umiestnenie objektu trafostanice

10.2.1 Požiarne nebezpečný priestor trafostanice

Nakoľko je riešený PÚ BPR, požiarne nebezpečný priestor vymedzený odstupovou vzdialenosťou nie je stanovený.

10.2.1 Požiarne nebezpečný priestor susediacich objektov

Obvodové steny a strešný plášť trafostanice, okrem požiarne otvorených plôch v obvodových stenách (dvere a vetracie otvory), sa môžu nachádzať v požiarne nebezpečnom priestore iného PÚ, skládky horľavých látok, OTZ alebo voľne vedených rozvodov len za podmienky, že požadovaná požiarne odolnosť obvodovej steny trafostanice z vonkajšej strany R_0 nebude požadovaná vyššia ako deklarovaná REI30.

11 Vetranie

Objekt je vetraný prirodzene vetracími otvormi - mriežkami v stavebných otvoroch.

12 Vykurovanie

Objekt nie je temperovaný.



13 Elektroinštalácia

Elektrické zariadenia objektu budú mať krytie zodpovedajúce určenému druhu prostredia podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov.

Objekt trafostanice bude chránený pred účinkami atmosférickej elektriny bleskozvodom.

Technické zariadenia budú chránené pred účinkami statickej elektriny.

14 Trvalá dodávka elektrickej energie

Trvalá dodávka el. energie v objekte trafostanice sa nevyžaduje. Zariadenia určené pre evakuáciu osôb a zásah hasičskej jednotky nie sú navrhnuté.

č. revízie	00	01	02	03	Strana
Dátum	03/2026				5 z 8

Poučenie:

Zmena stavebného vyhotovenia alebo zmena využitia jednotlivých priestorov v stavbe musí byť konzultovaná so špecialistom PO. Zmena musí byť riešená a doložená k projektovej dokumentácii stavby.

Vybrané použité predpisy:

Zákon NRSR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Vyhláška MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MVSR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MVSR č.699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

STN 35 4220 (EN 62271-202) Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia, časť 202: Blokované transformovne vysokého /nízkeho napätia

STN 92 0241 - PBS, Obsadenie objektov osobami

STN 92 0111 - Protipožiarne zariadenia, Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany, špecifikácia

STN 92 0201-1 - PBS, Spoločné ustanovenia, časť 1: Požiarne riziko, veľkosť PÚ

STN 92 0201-2 - PBS, Spoločné ustanovenia, časť 2: Stavebné konštrukcie

STN 92 0201-3 - PBS, Spoločné ustanovenia, časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

STN 92 0201-4 - PBS, Spoločné ustanovenia, časť 4: Odstupové vzdialenosti

STN 92 0202-1 - PBS, Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

STN 92 0400 - PBS, Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

č. revízie	00	01	02	03	Strana
Dátum	03/2026				6 z 8

15 Výpočtový model

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

Akcia : 26_033_ELEKTRO-HARAMIA Dátum: 30.03.2026 12:49:29
Stavba : TS EH8C OIL, DRY
Požiarne úsek : N1.01 DRY

Požiarne riziko je určené výpočtom

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:
výpočet požiarneho rizika: presný.
Súčiniteľ k4 je určený z tabuľky H1 STN 92 0201-1
Súčiniteľ k4 = 0.85
Výpočet parametra Fo: presný
Plocha st. konštr. bola určená z tab.2, pozn. 2 v STN 92 0201-1
Súčiniteľ k3 = 5.39
V PÚ sa vyskytujú protiťahlé otvory.
Konštrukčný celok je nehorľavý

V S T U P N É Ú D A J E

Priestor Číslo Názov	pn kg/m2	kp1n	kp2n	Kn	ps kg/m2	kp1s	kp2s	Ks	K	S m2	hs m	p1	p2	Pož. podl.
1.01. Trafo suché	10.0	0.90	1.00	1.000	0.0	0.85	1.00	1.000	1.000	2.56	2.30	1.40	0.150	A
1.02 Rozvodňa	25.0	0.90	1.00	1.000	0.0	0.85	1.00	1.000	1.000	1.44	2.30	1.40	0.150	A
1.03 Rozvodňa	25.0	0.90	1.00	1.000	0.0	0.85	1.00	1.000	1.000	0.76	2.30	1.40	0.150	A

Ú D A J E O O T V O R O C H

Priestor Číslo Názov	Pocet otvorov	Šírka m	Výška m	Plocha m2	Výška hp m	Strana odvetrania v PÚ
1.01. Trafo suché	1	0.68	1.20	0.82	0.93	1
1.01. Trafo suché	1	0.68	1.20	0.82	0.93	2

V Ý S L E D N É H O D N O T Y

Priestor Číslo Názov	pp kg/m2	Fo m0.5	F1 m0.5	F2 m0.5	gama kg/m2.5min	Vv kg/m2min	Vp kg/m2min	Vm	tau min	taue min	taum min	tavem min	Tg °C	hn m
1.01. Trafo suché	10.0	0.0411	0.0349		5.806	2.70			2.7	5.0			465	0.0
1.02 Rozvodňa	25.0	0.0411	0.0349		5.806	2.70			6.7	6.7			594	0.0
1.03 Rozvodňa	25.0	0.0411	0.0349		5.806	2.70			6.7	6.7			594	0.0

Výsledné hodnoty za celý požiarne úsek:

Priemerné požiarne zaťaženie p = 16.9 kg/m2
Požiarne zaťaženie p.k1 = 15.2 kg/m2
Pôdorysná plocha požiarneho úseku s = 4.76 m2
Plocha stav. konštrukcií požiarneho úseku sk = 53.86 m2
Priemerná svetlá výška požiarneho úseku hs = 2.30 m

č. revízie	00	01	02	03	Strana
Dátum	03/2026				7 z 8

Parameter odvetrania $F_0 = 0.0411 \text{ m}^0.5$
 Súčiniteľ rýchlosti odhorievania $\gamma = 5.806 \text{ kg/m}^2.5\text{min}$
 Súčiniteľ ekvivalentného množstva dreva $K = 1.000$
 Prepočtový parameter odvetrania $F_1 = 0.0349 \text{ m}^0.5$
 Rýchlosť odhorievania $v_v = 2.700 \text{ kg/m}^2\text{min}$
 Čas trvania požiaru $\tau = 4.5 \text{ min}$
 Ekvivalentný čas trvania požiaru $\tau_{ae} = 5.0 \text{ min}$
 Pravdepodobná teplota požiaru $T_g = 537 \text{ st.}^\circ\text{C}$

Požiarny úsek je bez požiarneho rizika.

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

Akcia : 26_033_ELEKTRO-HARAMIA Dátum: 30.03.2026 12:49:35
 Stavba : TS EH8C OIL, DRY
 Požiarny úsek : N1.01 DRY

$\tau_{ae} \text{ PÚ, resp. } \tau_{ae} \text{ vymedzenej časti PÚ} = 5.0$
 Celkový počet požiarne podlaží stavby = 1
 Počet nadzemných požiarne podlaží stavby $n_{pn} = 1$
 Počet podzemných požiarne podlaží stavby $n_{pp} = 0$
 Požiarny úsek je v nadzemnej časti stavby
 Súčiniteľ $k_5 = 1.0000$
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Súčiniteľ $k_6 = 1.00$
 Súčiniteľ $k_8 = 0.417$ $\tau_{ae} * k_8 = 5.0 * 0.417 = 2.1$

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa čl. 3.6 STN 92 0201-2

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1


Akcia : 26_033_ELEKTRO-HARAMIA Dátum: 30.03.2026 12:49:51
 Stavba : TS EH8C OIL, DRY
 Požiarny úsek : N1.01 DRY

Výpočet pre výrobné stavby

Pravdepodobnosť p_1 PÚ: 1.40
 Hasiaci prístroj bol zvolený podľa tabuľky 2 STN 92 0202-1
 Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks CO2
 Min. povolená hm. HP: 10.0 kg Skut. hm. HP: 10.0 kg



č. revízie	00	01	02	03	Strana
Dátum	03/2026				8 z 8



POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR NIE JE URČENÝ, POŽIARNY ÚSEK TRAFOSTANICE JE BEZ POŽIARNEHO RIZIKA

LEGENDA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

Legend of fire safety design

- 5,0m — HRANICA POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU, ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
Border of fire danger zone, spacing distance
- . — HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
Border of fire section
- N1.01-I. OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU - STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
Designation of fire section - degree of fire safety
- BPR POŽIARNY ÚSEK BEZ POŽIARNEHO RIZIKA
Fire section without fire risk
- E15/D1(i→o) POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
Required fire resistance of vertical structure
- RE15/D1 POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STREŠNÉHO PLÁŠŤA
Required fire resistance of roof construction
- △ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ C02
Portable fire extinguisher C02



výrobca: ELEKTRO – HARAMIA s.r.o.			
vypracoval: Roman Ravas			zod.proj.: Roman Ravas
002	TRAFOSTANICA EH8C		
03/2026	Suchý transformátor		
M 1:50	Výkres: PôDORYS	časť: PBS	